



CERTIFIKÁT č. 02150/104/1/2002

z 31. júla 2002

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., SKTC-104 poverený na posudzovanie zhody Úradom pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 10 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z.z. v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 393/99 Z.z. v znení neskorších predpisov vydáva tento certifikát.

1. Typ výrobku:

Teplovzdušný agregát s výmenníkom tepla na plynné palivá, kategória II2H3P, typ : MONZUN

varianty :

VH 130 E/ED/EM	CV 130 E/ED/EM	CV-Euroklím 130 E/ED/EM	CV-RTE 300 E/ED/EM	CV-RTI 300 E/ED/EM
VH 180 E/ED/EM	CV 180 E/ED/EM	CV-Euroklím 180 E/ED/EM	CV-RTE 350 E/ED/EM	CV-RTI 350 E/ED/EM
VH 250 E/ED/EM	CV 250 E/ED/EM	CV-Euroklím 250 E/ED/EM	CV-RTE 400 E/ED/EM	CV-RTI 400 E/ED/EM
VH 300 E/ED/EM	CV 300 E/ED/EM	CV-Euroklím 300 E/ED/EM	CV-RTE 450 E/ED/EM	CV-RTI 450 E/ED/EM
VH 350 E/ED/EM	CV 350 E/ED/EM	CV-Euroklím 350 E/ED/EM	CV-RTE 520 E/ED/EM	CV-RTI 520 E/ED/EM
VH 400 E/ED/EM	CV 400 E/ED/EM	CV-Euroklím 400 E/ED/EM	CV-RTE 600 E/ED/EM	CV-RTI 600 E/ED/EM
VH 450 E/ED/EM	CV 450 E/ED/EM	CV-Euroklím 450 E/ED/EM	CV-RTE 700 E/ED/EM	CV-RTI 700 E/ED/EM
VH 520 E/ED/EM	CV 520 E/ED/EM	CV-Euroklím 520 E/ED/EM	CV-RTE 800 E/ED/EM	CV-RTI 800 E/ED/EM
VH 600 E/ED/EM	CV 600 E/ED/EM	CV-Euroklím 600 E/ED/EM		
VH 700 E/ED/EM	CV 700 E/ED/EM	CV-Euroklím 700 E/ED/EM		
	CV 800 E/ED/EM	CV-Euroklím 800 E/ED/EM		

kde značí:

VH	axiálny ventilátor ohrievaného vzduchu
CV	radiálny ventilátor ohrievaného vzduchu
CV-Euroklím	bez ventilátora ohrievaného vzduchu
CV-RTE	na napojenie na vzduchotechnický rozvod s radiálnym ventilátorom, filtračnou a zmiešavacou komorou, prevedenie na vonkajšie použitie
CV-RTI	na napojenie na vzduchotechnický rozvod s radiálnym ventilátorom, filtračnou a zmiešavacou komorou
E	jeden stupeň výkonu (maximálny)
ED	dva stupne výkonu (minimálny a maximálny)
EM	plynulou regulovaný výkon (plynulá regulácia od minimálneho do maximálneho výkonu)

2. Číselný kód colného sadzovníka, informatívny údaj: 29.72.13
3. Číselný kód klasifikácie produkcie (KP), informatívny údaj: 7322
4. Žiadateľ: MANDÍK GROUP, s.r.o., SNP 36, 940 01 Nové Zámky
5. IČO: 36522503
6. Výrobca: Vlastimil Mandík, Hostomice pod Brdy, Česká republika

Týmto certifikátom sa podľa § 12 zákona potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami ustanovenými nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 392/99 Z.z. zo 16.12.1999 v znení neskorších predpisov, 393/99 Z.z. zo 16.12.1999 v znení neskorších predpisov a 394/99 Z.z. zo 16.12.1999 v znení neskorších predpisov.

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu s požiadavkami ustanovenými nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 392/99 Z.z. zo 16.12.1999 v znení neskorších predpisov, 393/99 Z.z. zo 16.12.1999 v znení neskorších predpisov a 394/99 Z.z. zo 16.12.1999 v znení neskorších predpisov sú uvedené v protokole č. 251141 z 30.7.2002.

Zoznam použitých technických požiadaviek a pravidiel pre nakladanie s certifikátom sú uvedené na druhej strane.

408140

(pečiatka)



Ing. Ivan CVENGROŠ
riaditeľ ústavu