



AUTORIZOVANÁ OSOBA SK01
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
tel. +421 52 7752298 fax. +421 52 7881412 e-mail: info@fires.sk http://www.fires.sk



SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK01 – ZSV – 0001

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Požiarneho stenového uzáver PSUM - 90

je uzáver s kryciami mriežkami slúžiaci ako uzáver otvorov (bez naväzujúceho potrubia) ventilačných systémov v požiarne deliacich stenách, konštrukciách, výťahových a iných šachtách, káblových a iných kanálov, zabráňujúci šíreniu požiaru, požiaru odolnosť podľa STN 92 0201-2: EI 90 D1;

uvádzaný na trh výrobcom

Mandík a. s., 267 24 Hostomice 555, ČR

a vyrábaný vo výrobní

Mandík a. s. 167 24 Hostomice 555, ČR

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba reg. č. SK01, FIRES s. s r. o. Batizovce, vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a normy

STN 92 0201-2: 2000, Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., Vyhlášky MV SR č. 285/2001 Z. z., Vyhlášky MH SR č. 515/2001 Z. z., STN 42 0115: 1981, STN 42 0208: 1988, STN EN 61010-1+A2:2000

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 05. 05. 2004, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontrole významne nezmenia.

Batizovce, 05. 05. 2004

Ing. Štefan Rástocký
vedúci COV

028846