

**Autorizovaná osoba reg. č. SK01 potvrdzuje zhodu vlastností:**


stupeň horľavosti, požiarne odolnosť, funkčnosť v požiarí, odolnosť proti korózii, uvoľňovanie škodlivín do prostredia, elektrická bezpečnosť,

ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

**Výrobok sa používa za nasledujúcich podmienok**

- maximálne rozmery stenového uzáveru sú 700 mm x 815 mm, (š x v) ;
- minimálna hrúbka stenového uzáveru bez krycej mriežky je 150 mm;
- minimálna hrúbka listu – materiál PROMARECT H hr. 30 mm (2 x 15 mm);
- stenové uzávery sa môžu inštalovať len do rovnakých podporných konštrukcií ako pri skúškach požiarnej odolnosti alebo do podporných konštrukcií s vyššou požiarou odolnosťou ako boli použité pri skúškach požiarnej odolnosti (s väčšou hrúbkou ako 150 mm, memou hmotnosťou väčšou ako 613 kg/m<sup>3</sup>);
- na utesnenie spoja medzi požiarne deliacou konštrukciou a povrchom stenového uzáveru sa používa sadra hrúbky minimálne 10 mm, utesnenie musí byť v celej hrúbke požiarne deliacej konštrukcie;
- pri použití stenového uzáveru do požiarne deliacej konštrukcie s hrúbkou viac ako 150 mm musí strana uzáveru s tepelnou poistkou lícovať so stenou a otvor z opačnej strany musí byť trvale uzavretý druhou krycou mriežkou v pomocnom ráme;
- pre optimálne snímanie teplôt musí byť tepelná poistka umiestnená vždy v hornej časti uzáveru;
- umiestnenie stenového uzáveru musí byť také, aby listy uzáveru boli vždy vo vodorovnej polohe;
- pri prevádzke stenového uzáveru je nutné dbať na to, aby nedochádzalo k zanášaniu uzatváracieho uzáveru a dosadacích plôch listov usadeninami prachu, vláknitými alebo lepiivými hmotami a rozpúšťadlami;
- na stenový uzáver sa nesmú inštalovať žiadne predmety, okrem tých, ktoré sú uvedené v technickej dokumentácii;
- stenový uzáver je určený do prostredia bez nebezpečia výbuchu a do obyčajného prostredia;
- stenový uzáver je určený do bežného interiérového prostredia, do priestorov, kde naň nemôže priamo pôsobiť voda, slnečné žiarenie alebo tepelný zdroj, kde sú prevádzkové teploty v rozmedzí od -25 °C do 60 °C;
- stenový uzáver nemá plniť tepelnoizolačnú ani zvukovo izolačnú funkciu.


V Batizovciach dňa 05. 05. 2004

  
Ing. Štefan Rástocký  
poverený pracovník AO



Autorizovaná osoba reg. č. SK01 potvrdzuje právoplatnosť tohoto dokladu. Výrobca využil/nevyužil (nevhodné vyčiarknuť) lehotu stanovenú zákonom na podanie žiadosti o preskúmanie postupu a rozhodnutia AO.

V Batizovciach dňa 18.05.2004

  
Ing. Štefan Rástocký  
poverený pracovník AO

